



ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7

PROTOKOL č. 12810

o zkouškách požárně technických charakteristik



Č. j.: PTL – 190/05	Počet stran protokolu: 1			
Zadavatel: ESCO CZ PRODUCTION s.r.o., Radomyšl 267, 387 31 Radomyšl				
PŘEDMĚT ZKOUŠEK				
Název: Dubová deska s povrchovou úpravou tvrdými voskovými oleji				
Norma: Nesdělena Výrobce voskových olejů: Overmat Industrie B.V., Nizozemí				
Složení: Dubové dřevo, tvrdé voskové oleje				
Vzhled: Dubová deska s perem a drážkou a bílou voskovanou povrchovou úpravou, celková tloušťka cca 21 mm				
Datum přijetí vzorku: 19. 9. 2005	Odběr vzorku: Vzorek dodal zadavatel			
Datum provedení zkoušek: 22. 9. 2005				
ZKUŠEBNÍ METODA: ČSN 73 0863				
NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK				
Vzorek číslo	1	2	3	průměr
Datum zkoušky	22. 9.	22. 9.	22. 9.	
τ_A [min]	8,85	9,59	9,11	9,18
τ_B [min]	8,90	10,07	9,18	9,38
v_s [mm/min]				3000,0
i_s [mm/min]				64,0
Závěr:				
Z naměřených hodnot byl vypočten index šíření plamene po povrchu stavební hmoty "Dubová deska s povrchovou úpravou tvrdými voskovými oleji"				
$i_s = 64,0$ mm/min				
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek. Mají platnost do 31. 12. 2007. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.				
Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch				
Datum: 23. 9. 2005 <i>Vít Slaboch</i>				

